



Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-74/2019-
Датум:

24-06-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражено појашњење у вези припреме понуда за јавну набавку мале вредности број 142/2018 добара – Обезбеђење резервног напајања за потребе ITS-а, а везано за следеће постављено питање:

Питање бр. 1: „У предметној тендерској документацији, под тачком 2. у техничком захтеву између осталог се захтева: **Улазни прикључак - IEC 320 C14**

Да ли као прихватљиву понуду сматрате понуду где се нуди уређај који уместо IEC 320 C14 има IEC 320 C20.?”

Одговор: Прихватиће се понуда у којој ће бити понуђен уређај за непрекидно напајање (УПС) са улазним прикључком типа IEC 320 C20 и одговарајући напојни кабл.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник

Илија Неден Димитриу, дипл.саоб.инж.

