



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-180/2014-5

Датум: 24-10-2014

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 106/2014 – **Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима – Осветљење тунела на Ђердапској магистрали**, а везано за следеће постављено питањ:

Питање бр. 1: „Позиција 16.6.02. ... 4.1 опис Е трансформатора... 2Напомена: конзерватор поставити са леве стране ЕТ-а.“

Лево у односу на коју референтну тачку?“

Одговор: Гледајући са стране приључка високог напона, конзерватор се налази са леве стране (ближе вратима за улаз трансформатора).

НАПОМЕНА: Молимо заинтересована лица да убудуће за слична питања изврше увид у пројектно – техничку документацију у складу са одредбама става 2. тачке 5. Контакт (лице или служба), поглавља I конкурсне документације – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник

Звонко Ђешњак, дипл.ел.инж.