



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-264/2017-5

Датум:

16-10-2017

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 116/2017 радова – Периодично одржавање – санација коловозне конструкције на државном путу IB реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице), а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „На страни 56 од 65 конкурсне документације, у оквиру VIII ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА, позиције 1.13, 1.14 и 1.15: Измештање билборда, семафора и стубова јавне расвете. Да ли је извођење ових радова обавеза Инвеститора или Извођача радова (будући да радове изводе институције надлежне и овлашћене за ову врсту радова)?“

Одговор: Ове радове изводе овлашћене организације за ту врсту радова о свом трошку, јер су такви услови које су добили од ЈП „Путеви Србије“ приликом добијања сагласности за постављање. Према томе ове позиције су избачене из предмера радова изменама у оквиру Адендумом бр. 1.

Питање бр. 2: „На страни 57 од 65 конкурсне документације, у оквиру VIII ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА, позиција 3.01: Израда новог слоја од дробљеног каменог 0/31mm, d=15cm – Тротоари и пешачке стазе, d=20cm. Да ли је дебљина дробљеног камена 0/31mm на тротоару 15cm или 20cm?“

Одговор: Потребна измена извршена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 3: „На страни 57 од 65 конкурсне документације, у оквиру VIII ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА, позиција 3.04: Постављање behatona, d=6cm на тротоарима и пешачким стазама. Које су боје и димензије behaton плоча?“

Одговор: Потребна измена извршена Адендумом бр. 1.

Питање бр. 4: „На страни 57 од 65 конкурсне документације, у оквиру VIII ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА, позиција 3.05: Полагање бетонских ивичњака димензија 18/24 и 12/18. Које су боје ивичњаци и да ли су ивичњаци ливени или вибропресовани?“

Одговор: Потребна измена извршена Адендумом бр. 1.

2
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник
Зорица Јелић, дипл.грађ.инж.