



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-290/2017-5

Датум: 03-11-2017

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 32/2017 радова – Санација клизишта на државном путу II-А реда бр. 258, деоница: Владичин Хан – Врање на km 17+917 и на km 18+187, а везано за следеће постављено питање:

Питање бр. 1: „Конкурсном документацијом на страни 49. прописали сте Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке које понуђач треба да испуни и то у делу минимално захтеване опреме којом понуђач треба да располаже, односно да има у власништву и то: Постојење за производњу бетона-бетонска база капацитета мин.35 m³/h, минимум 1 комад, а као доказ понуђач треба да достави фотокопију пописних листа као и могућност да се техничка опремљеност може доказати и Уговором о закупу, у ком случају је понуђач дужан да достави фотокопију Уговора о закупу.

Поступајући на овај начин, Наручилац је извршио повреду начела обезбеђивања конкуренције међу понуђачима прописано чланом 10. ЗЈН, које је један од основних предуслова за законитост поступка јавне набавке, као и члан 76. став 6 ЗЈН, којим је предвиђено да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Имајући у виду да додатни услов техничког капацитета који је Наручилац прописао на начин да је захтевао да понуђачи поседују у својини или по праву закупа бетонску базу капацитета 35 m³/h, овај услов је дефинисан у супротности са одредбама ЗЈН-а. Прописивањем капацитета од 35 m³/сат Наручилац онемогућава потенцијалне понуђаче који поседују постројење за производњу бетона са мањим капацитетом, да учествују у поступку јавне набавке иако се налазе близу места извођења радова.

Напомена: имајући у виду предмер и предрачун радова у којем је дефинисана: Позиција 4.1. и 4.2 – бетонски радови у количини од 791 m³ и 114 m³, бетонска база капацитета 35 m³/часу произвела би ту количину за 26 часа, док би бетонска база капацитета 15 m³/часу произвела ту исту количину за 60 часа. С обзиром да је рок извођења радова 100-150 календарских дана ова разлика нема никаквог утицаја и треба омогућити већи број понуђача који поседују бетонске базе мањег капацитета да учествују на овој јавној набавци, а близу су места извођења радова.

Мишљења смо да је потребно извршити корекцију траженог капацитета бетонске базе..“

Одговор: Потребна измена конкурсне документације извршена је Адендумом бр.

1.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник

Мирко Стефановић, дипл. грађ. инж.