



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-290/2017- 9

Датум: 15-11-2017

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 32/2017 радова – Санација клизишта на државном путу II-А реда бр. 258, деоница: Владичин Хан – Врање на km 17+917 и на km 18+187, а везано за следеће постављена питања:

Питање бр. 1: „У позицији 6.5. – Израда новог хабајућег слоја АВ11 s, d=5 cm дат је обрачун по m³, количина 1406 m³. На основу количине слоја BNS 22sA , d=10 cm 612 m², долазимо до мање количине слоја асфалта АВ11 s по m³. Сматрамо да је направљена грешка у јединици мере, тако да је уместо m³ требало да стоји m².“

Одговор: У питању је техничка грешка у изради конкурсне документације, коју понуђачи у обрасцу Предмера и предрачуна радова могу сами исправити на следећи начин:

6.5	Израда новог хабајућег слоја АВ11с, d=5cm од км: 0+050,00 до км: 0+170,00 и од 0+285,000 до 0+350,00 у свему према детаљима из пројекта. Позиција обухвата набавку материјала, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и итумен у једном слоју константне дебљине. Обрачун према m ³ . m ²	m ³	m ²	1406
-----	---	----------------	----------------	------

Питање бр. 2: „Обзиром да је МУП РС доставио Републичкој комисији за заштиту права понуђача своје тумачење бр. 226-1-1285/14 од 22.09.2014. године, да се за оне грађевинске машине чија је намена вршење радова на градилиштима и која не учествују у саобраћају на путевима није потребно регистровати, инетересује нас да ли је потребно да грађевинске машине асфалтерски ваљци и вибро ваљак, који ће се употребљавати само на градилишту у овој јавној набавци, буду регистроване или не?“

Одговор: Предметни наводи нису захтеви за додатним информацијама и појашњењима која се траже на основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, већ су захтев за стручном оценом будуће понуде, на који комисија за јавну набавку нема овлашћења у овој фази поступка јавне набавке да одговори, нити је могуће дати одговор само на основу података из предметног питања. Стручну оцену достављених понуда и свих прилога, комисија ће извршити након отварања понуда, при чему на основу чл. 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама, може да захтева од понуђача додатна објашњења и извршити контролу (увид) код понуђача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник

Мирко Стефановић, дипл.грађ.инж.