



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-191/2018-18

Датум:

20-07-2018

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 43/2018 радова – Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина, а везано за следеће постављено питање:

Питање бр. 1: „Конкурсна документација страна 179 и 180, Образац 1: Предложено особље, позиција 6. и 16. написана је позиција *Одговорни пројектант саобраћајне сигнализације и опреме пута*, али је број захтеване лиценце у првом случају тражен за пројектовање а у другом за извођење. Да ли је у питању грешка јер је дуплирана иста позиција?“

Одговор: Потребне измене конкурсне документације биће извршене Адендумом бр. 2 који је ће бити објављен дана 23. јула 2018. године.

Питање бр. 2: „Конкурсна документација страна 159, у рекапитулацији, групе радова у делу Г портала не одговарају групама радова из детаљног предмера на стр. 654.“

Одговор: Потребне измене конкурсне документације биће извршене Адендумом бр. 2 који је ће бити објављен дана 23. јула 2018. године

Питање бр. 3: „БНС Ниш север, позиција 4. Уређај непрекидног напајања. При ком оптерећењу се тражи аутономни рад 15 минута, обзиром да стоји снага уређаја 40kVa/40kW? Да ли се тражи $\cos\phi=1$?“

Одговор: Тражи се $\cos\phi=0,8$.

57
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Председник

Дарко Савић, маг. инж.