



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-289/2017-

Датум: 12 -10- 2017

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговор на тражена појашњења у вези припреме понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 57/2017 добара – Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења на аутопуту од чвора «Добановци» до «ТП Ласта» (пролаз кроз Београд), а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „На страни 22 конкурсне документације позиција број 1.11 тражи се 372 стуба висине 13m, па би наше питање било – да ли се прихвата стуб висине 13m који може да носи двокраку лиру висине 0,5m; дужине 2m са нагибом од 5° а на висини од 3m оптерећење од 23kg, урађен у свему по стандарду SRP EN-40 (1-9) за брзину ветра од 19m/s?“

Одговор: Потребне измене конкурсне документације извршене су Адендумом бр. 2.

Питање бр. 2: „Молимо Вас да, због обимности документације коју треба припремити у склопу понуде за јавну набавку 57/2017, померите (одложите) отварање понуда.“

Одговор: Даљег одлагања рока за подношење понуда неће бити.

Питање бр. 3: „Конкурсном документацијом, за тражене светилке, захтевано је да је пре испоруке потребно приложити сертификате на српском или енглеском језику, који доказују да су понуђене светилке прошле следећа испитивања:

- ENEC сертификат према стандарду EN 60598-2-3 и тестном извештају за LED модуле према стандарду EN 62031, тест електромагнетске компатибилности према стандардима EN 55015 i EN 61547, тест отпорности на удар према стандарду EN 62262, тест механичке заштите;
- извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и EN 13032-1;
- сертификате издате од одговарајуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду;
- извештај произвођача LED чипова или LED светилки о пројектованом животном веку и одржању светлосног флукса према стандардима LM80/TM21;
- Декларација о усаглашености са CE знаком, издату искључиво од фабрике у којој се светилке производе или склапају.

С обзиром да се ради о пројекту велике вредности, да ли је неопходно и обавезно доставити захтевану техничку документацију приликом достављања понуде како би наручилац могао утврдити да понуђене светилке испуњавају захтеване техничке карактеристике?“

Одговор: Није неопходно и обавезно, остаје захтев из конкурсне документације.

Питање бр. 4: „На страни 27 од 49 конкурсне документације, за пословни капацитет захтевано је следеће:

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – Доказ: потврде наручилаца да је понуђач у току 2015.; 2016. и текућој години имао реализованих испорука добара која су предмет јавне набавке, при чему минимална укупна вредност испорученог материјала и опреме за наведени период не може бити мања од 200.000.000,00 динара са порезом на додату вредност (попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља). Потврде морају садржати број уговора или рачуна и укупну вредност испоручене опреме, а у прилогу обавезно доставити и копију предметног уговора или рачуна и обострано потписане отпремнице из које се може утврдити која опрема је испоручена. (Модел обрасца потврде дат је у оквиру овог Поглавља)

Молимо наручиоца да дефинише која врста опреме (стубови, светиљке и каблови) се сматра прихватљивом под неопходним пословним капацитетом и у ком односу?“

Одговор: Опрема наведена у Поглавље III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, ГАРАНТНИ ПЕРИОД, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, сматраће се као прихватљива, при чему процентуални и количински однос између поједине врсте опреме није битан.

м
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник



Звонко Љешњак, дипл.ел.инж.