



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-125/2018-9

Датум: 13 -04- 2018

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 73/2017 добара – Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „У табели “Набавка и инсталација нове опреме на наплатним станицама: Марковац, Баточина, Јагодина, Појате, Ражањ, Алексиначки рудници, Алексинац и Димитровград” у првој рубрици коју сте назвали “Р. бр. 1” наводите називе наплатних станица под редним бројевима 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Затим наводите “Укупно комада $11=3+4+5+6+7+8+9+10$ ” и затим дајете два поља “Јединична цена без ПДВ-а” и “Укупна вредност без ПДВ-а”. Молим Вас за појашњење шта се уписује у горе поменута два поља за тачку “Р. бр. 1?”

Одговор: У питању је редни број колона, „Јединична цена без ПДВ-а 12” и „Укупна вредност без ПДВ-а 13=11x12”.

Питање бр. 2: „У табели “Набавка и инсталација нове опреме на наплатним станицама: Марковац, Баточина, Јагодина, Појате, Ражањ, Алексиначки рудници, Алексинац и Димитровград” тражите “НАВЕСТИ МОДЕЛ И ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ КОЈА СЕ НУДИ”. Како нигде у табели не постоји поље, нити простор где понуђач може уписати, тј навести моделе и произвођача модела које нуди, молим Вас за додатно појашњење где се уписују називи модела који се нуде или молим за промену табеле како би се понуђачима омогућило да упишу ознаке модела које нуде?”

Одговор: Испод сваког реда од редног броја 1. до редног броја 5. наведен је текст „НАВЕСТИ МОДЕЛ И ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ КОЈА СЕ НУДИ И ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА:”, након две тачке треба навести тражено.

Питање бр. 3: „У табели “Набавка и инсталација нове опреме на наплатним станицама: Марковац, Баточина, Јагодина, Појате, Ражањ, Алексиначки рудници, Алексинац и Димитровград” у рубрици “Б) ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ” наводите ““BNC” конектори за “RG59” кабл са монтажом”. Да ли је обавеза понуђача да обезбеди кабл или је то обавеза наручица јавне набавке?”

Одговор: Понуђачи нису у обавези да обезбеде кабл „RG59”.

Питање бр. 4: „У табели “Набавка и инсталација нове опреме на наплатним станицама: Марковац, Баточина, Јагодина, Појате, Ражањ, Алексиначки рудници, Алексинац и Димитровград” у рубрици “Ц) РАД” наводите “Инсталација 19” ормана (склапање, инсталација демонтажа старе и уградња нове опреме)”. Да ли је обавеза понуђача да обезбеди 19” орман или је то обавеза наручица јавне набавке? Уколико је обавеза понуђача да обезбеди 19” орман, молимо Вас да обезбедите рубрику у табели где би се то наводило?”

Одговор: Понуђачи нису у обавези да обезбеде 19” ормане.

Питање бр. 5: „Датума 16.03.2018.г. сте објавили измену конкурсне документације „ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 1)“ у којој сте објавили само табелу „Набавка и инсталација нове опреме на наплатним станицама: Марковац, Баточина, Јагодина, Појате, Ражањ, Алексиначки рудници, Алексинац и Димитровград“ али без пратећег текста са напоменом каква опрема мора бити и које су обавезе понуђача. Датума 19.03.2018.г. сте објавили измену конкурсне документације „ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 2)“ у којој сте објавили да се у поглављу “IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА” брише подтачка 4. Молим Вас да објавите пречишћен текст конкурсне документације како би олакшали понуђачима приликом спремања њихових понуда?“

Одговор: Није потребно објављивати пречишћен текст, с обзиром да су измене сасвим јасне.

zm
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник
Ивана Петровски, дипл.оф.пол.

